КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОРОДЕНКАВОДОКАНАЛ»
ГОРОДЕНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КП «ГОРОДЕНКАВОДОКАНАЛ» ГОРОДЕНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)

вул. Шевченка Тараса , 1 , м. Городенка, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл., 78103
тел. (03430) 2-16-48, e-mail - vodokanal_gorodenka@ukr.net Код ЄДРПОУ 03345900

21.09.2026р № 239 на №_____ від_____

Свідоцтво про технічну компетентність № ІФ 061
від 26 квітня 2024р. чинне до 25 квітня 2027р.

ПРОТОКОЛ № 8

Дослідження зворотніх вод

Місце відбору проби Вихід з ОКС
Найменування б/з
Дата і час відбору проби 30 серпень 2026 р.

	Лабораторні дослідження	Результат вимірювання	Нормативне значення ГДС	НД на метод вимірювання
1.	Температура води, град.С	+27°С		За характерист.термометра
2.	Запах, балл	б/з	не нормується	Уніфіковані методи дослідження якості вод СЕВ. ч.1.М.,1987 стор.314
3.	Забарвленість, град.	б/к	не нормується	Уніфіковані методи дослідження якості вод СЕВ. . ч.1.М.,1987 стор.1146
4.	Прозорість, см.	23,1	не нормується	Уніфіковані методи дослідження якості вод СЕВ. ч.1.М.,1987 стор.1146
5.	Завислі речовини, мг/дм³	12,3	14,3	КНД 211.1.4.039-95
6.	Водневий показник, од.pH	7,5	6,5 - 9,0	ДСТУ 4077-2001 згідно паспорта на ЗВТ
7.	Розчинений кисень, мг/дм³	8,3		РНД 13-05-2002
8.	БСК5 , мгO2/дм³	7,4	7,98	КНД 211.1.4.024-95
9.	ХСК , мгO2/дм³	45	54,77	МВВ 081/12-0136-04
10.	Сухий залишок, мг/дм³	865,7	883,3	КНД 211.1.4.042-95
11.	Хлориди, мг/дм³	70,8	76,0	МВВ 081/12-0004-01
12.	Амоній, мг/дм³	0,73	0,86	МВВ 081/12-0106-03 РНД 04-05-2002
13.	Нітрити, мг/дм³	0,072	0,076	КНД 211.1.4.023-95
14.	Нітрати, мг/дм³	16,4	17,6	ДІЛІС 13719491.002 КЕ
15.	Фосфати, мг/дм³	1,79	2,03	МВВ 081/12-0005-01
16.	АПАР, мг/дм³	0,076	0,094	КНД 211.1.4.017-95
17.	Нафтопродукти, мг/дм³	0,0	0,0	РНД 01-05-2002
18.	Сульфати, мг/дм³	243,3	268,6	КНД 211.1.4.026-95

Підпис особи, яка проводила дослідження _____ Луковецька О.В.

ВИСНОВКИ:_____

Зав.лабораторією
КП «ГОРОДЕНКАВОДОКАНАЛ»
ГОРОДЕНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ольга ІВАНИШИН