КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОРОДЕНКАВОДОКАНАЛ»
ГОРОДЕНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КП «ГОРОДЕНКАВОДОКАНАЛ» ГОРОДЕНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)

вул. Шевченка Тараса , 1 , м. Городенка, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл., 78103 тел. (03430) 2-16-48, e-mail - vodokanal_gorodenka@ukr.net Код ЄДРПОУ 03345900

2. 09.26р № 226 на №_____ від_____

Свідоцтво про технічну компетентність № ІФ 061
від 26 квітня 2024р. чинне до 25 квітня 2027р.

ПРОТОКОЛ

Дослідження питної води

Місце відбору проби м. Городенка ГП „Городенкаводоканал вхід у мережу
Найменування вододжерела – **РЧВ П-го підйому**
Дата і час відбору проби - 31 серпня 2026р

	Назва показників	Одиниці виміру	Норма згідно ДСанПіНу 2.2.4-171-10	Отримана концентрація
1	2	3	4	5
	Органолептичні показники			
1.	Запах: при t 20 ^{0} С при t 60° С	бали	≤ 2,0	0
2.	Забарвленість	градуси	≤ 20	10
3.	Каламутність	НОК	≤ 2,6	0,28
4.	Смак та присмак	бали	≤ 2,0	0
	Фізико-хімічні показники			
5.	Водневий показник (pH)	од. pH	6,5-8,5	7,3
6.	Залізо загальне	мг/дм^3	≤ 0,2	0,028
7.	Загальна жорсткість	мг/дм^3	≤ 7,0-10,0	9,83
8.	Марганець	мг/дм^3	≤ 0,05	0,00035
9.	Мідь	мг/дм^3	≤ 1,0	0,0007
10.	Сульфати	мг/дм^3	≤ 250	96,0
11.	Хлориди	мг/дм^3	≤ 250	39,8
12.	Сухий залишок	мг/дм^3	≤ 1500	640
13.	Поліфосфати	мг/дм^3	≤ 3,5	-
14.	Фториди	мг/дм^3	для кліматичних зон IV - <0,7; Ш -<1,2; П-<1,5	-
	Санітарно-токсикологічні показники			
15.	Амоній	мг/дм^3	≤ 0,5	0,0059
16.	Нітрити	мг/дм^3	≤ 0,5	0,049
17.	Нітрати	мг/дм^3	≤ 50	21
	Інтегральний показник			
18.	Перманганатна окислювальність	мг/дм^3	----	0,4
	Мікробіологічні показники			
19.	Загальне мікробне число при 37°С – 24 год	КУО/см^3	≤ 100	12
20.	Загальні коліформи	КУО/100см^3	відсутність	відсутні
21.	E.coli	КУО/100см^3	відсутність	відсутні
22.	Ентерококи	КУО/100см^3	відсутність	відсутні
	Показники фізіологічної повноцінності мінерального складу води			
23.	Кальцій	мг/дм^3	25-75	171,36
24.	Магній	мг/дм^3	10-50	15,06
25.	Загальна лужність	ммоль/дм^3	0,5-6,5	5,1

ВИСНОВОК Дана проба води відповідає ДСанПіНу 2.2.4.171-10.

Зав. лабораторією _____ Ольга ІВАНИШИН