КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОРОДЕНКАВОДОКАНАЛ»
ГОРОДЕНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КП «ГОРОДЕНКАВОДОКАНАЛ» ГОРОДЕНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
вул. Шевченка Тараса , 1 , м. Городенка, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл., 78103
тел. (03430) 2-16-48, e-mail - vodokanal_gorodenka@ukr.net
Код ЄДРПОУ 03345900

15.04.25р № 118 на №_____ від_____

Свідоцтво про технічну компетентність № ІФ 062
від 26 квітня 2024р. чинне до 25 квітня 2027р.

ПРОТОКОЛ

дослідження поверхневих водоймищ і стічних вод

«10» Березень 2025 р.

Найменування джерела	Вихід з ОКС	ГДС
Місце відбору проби		
Дата і час відбору проби		
Температура води, град.С		
Запах, балл		
Забарвленість, град.		
Прозорість, см.		
Завислі речовини, мг/дм³	13,0	14,3
Водневий показник, од.pH	7,5	6,5 - 9,0
Розчинений кисень, мг/дм³	9,3	
БСК5, мгO2/дм³	7,0	7,98
БСК20, мгO2/дм³		
ХСК, мгO2/дм³	—	54,77
Загальна лужність, ммоль/ дм³		
Загальна жорсткість, ммоль/ дм³		
Сухий залишок, мг/дм³	835,0	883,3
Кальцій, мг/дм³		
Магній, мг/дм³		
Хлориди, мг/дм³	69,8	76
Амоній, мг/дм³	0,75	0,86
Нітрити, мг/дм³	0,071	0,076
Нітрати, мг/дм³	17,1	17,6
Фосфати мг/дм³	1,81	2,03
СПАР, мг/дм³	0,082	0,094
Нафтопродукти, мг/дм³	0	0
Інші Сульфати мг/дм³	—	268,6
Нормативно-технічні документи (НТД)		

Підпис особи,яка проводила дослідження _____ Л.В. Луковецька

ВИСНОВКИ:_____

Зав.лабораторією
КП «ГОРОДЕНКАВОДОКАНАЛ» _____ Ольга ІВАНИШИН