Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України

Найменування закладу

ВСП Гайсинський РВЛД

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 3 2 7 / о

Затверджена наказом МОЗ України

1 1. 0 7. 2 0 0 0 р. № 1 6 0

ПРОТОКОЛ № 715

дослідження питної води

від "4" 10 2019 року

Місце відбору проби смт. Теплик, вул. Гоголя

Найменування вододжерела арт. свердловина

Дата і час відбору проби 2.10.19р

Запах 0 бали при 20° С — бали при 60° С

Присмак 0 бали при 20° С, кольоровість 5,76 градуси

Мутність 0,98 по

Осад (описати) не виявлено

Прозорість см

ГОСТ 3351-74

РН 7,58

Залишковий хлор

вільний мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Окисність 1,8 мгО$_2$/дм

Азот в мг/л

аміака 0,072 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів 0,005 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів 16,44 мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 7,5 мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди 32,61 мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Миш'як мг/дм³ ГОСТ 4152-89

Барій мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Фтор		мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній		мг/дм³ ГОСТ 18165-89
Поліфосфати		мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Селен		мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Нікель		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Марганець		мг/дм³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума)		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Феноли		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Магній		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Ртуть		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Талій		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Ціаніди		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Хром (+6)		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Кадмій		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Пестициди		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний		мг/дм³ ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³

Підпис особи, що проводила дослідження Місенко Т.М

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ Досліджені зразки води питної по санітарно-хімічним показникам відповідає вимогам ДСанПіН № 2.4-171.10

ЗДОРО

Завідувач ВСП Гайсинський РВЛД Черкун С.Г. (підпис)