Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України

Найменування закладу

ВСП Гайсинський РВЛД

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 3 2 7 / о

Затверджена наказом МОЗ України

1 1. 0 7. 2 0 0 0 р. № 1 6 0

ПРОТОКОЛ № 713

дослідження питної води

від "4" 10 2019 року

Місце відбору проби смт Теплик, вул Ватутіна

Найменування вододжерела арт свердловина

Дата і час відбору проби 2.10 19р

Запах 0 бали при 20° С _____ бали при 60° С

Присмак 0 бали при 20° С, кольоровість 4,92 градуси

Мутність 0,98 по _____

Осад (описати) не виявлено

Прозорість _____ см

ГОСТ 3351-74

РН 7,38

Залишковий хлор _____

вільний _____ мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний _____ мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон _____ мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Окисність 2,8 мгO_2/дм

Азот в мг/л

аміака 0,082 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів 0,006 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів 21,45 мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 7,1 мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок _____ мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди 31,19 мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати _____ мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо _____ мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь _____ мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Миш'як _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89

Барій _____ мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Фтор		мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній		мг/дм³ ГОСТ 18165-89
Поліфосфати		мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Селен		мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Нікель		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Марганець		мг/дм³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума)		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Феноли		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Магній		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Ртуть		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Талій		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Ціаніди		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Хром (+6)		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Кадмій		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Пестициди		мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний		мг/дм³ ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³

Підпис особи, що проводила дослідження Місенко Т. М.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ Досліджений зразок води питної по санітарно-хімічним показникам відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Завідувач ВСП Гайсинський РВЛД Черниць С.С. (підпис)