Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України

Найменування закладу

ВСП Гайсинський РВЛД

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 3 2 7 / о

Затверджена наказом МОЗ України

1 1. 0 7. 2 0 0 0 р. № 1 6 0

ПРОТОКОЛ № 714

дослідження питної води

від "04." листопада 2019 року

Місце відбору проби смт Гайсин, вул. Незалежності

Найменування вододжерела с/свердловина (нова лікарня)

Дата і час відбору проби 02.10.2019р.

Запах 0 бали при 20° С — бали при 60° С

Присмак 0 бали при 20° С, кольоровість 4,82 градуси

Мутність 0,78 по НОК

Осад (описати) не виявлено

Прозорість — см

ГОСТ 3351-74

РН 7,23

Залишковий хлор —

вільний — мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний — мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон — мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Окисність 1,44 $мгO_2$/дм

Азот в мг/л

аміака 0,284 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів 0,01 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів 12,88 мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 7,3 мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок — мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди 28,36 мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати — мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо — мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь — мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк — мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець — мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Миш'як — мг/дм³ ГОСТ 4152-89

Барій — мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Фтор _____ мг/дм³ ГОСТ 4386-89

Залишковий алюміній _____ мг/дм³ ГОСТ 18165-89

Поліфосфати _____ мг/дм³ ГОСТ 18309-72

Селен _____ мг/дм³ ГОСТ 19413-89

Нікель _____ мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Марганець _____ мг/дм³ ГОСТ 4974-72

Тригалогенметани (ТГМ, сума) _____ мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Поверхнево-активні речовини _____ мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Феноли _____ мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Нафтопродукти _____ мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Лужність загальна _____ мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Магній _____ мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Ртуть _____ мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Талій _____ мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Ціаніди _____ мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Хром (+6) _____ мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Кадмій _____ мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Пестициди _____ мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Стронцій стабільний _____ мг/дм³ ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³ _____

Підпис особи, що проводила дослідження Міщенко Т.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ Досліджувана з'єднання питної води по фізико-хімічних показниках відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Завідувач ВСП Гайсинський РВЛД Чорнець С.С. _____
(підпис)