УКРАЇНА
СТУДЕНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Соборна, 42 с. Студена, 24715 тел. 2-45-23, studena_sr@ukr.net

П Р О Т О К О Л № 12
чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

29 червня 2022 року **с. Студена**

Головував: Сільський голова, голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кирнасівський О.П.

Присутні: члени комісії з питань ТЕБ та НС (за списком)

І. «Про вжиття заходів щодо підготовки закладів освіти до 2022/23 навчального року та створення там безпечних умов перебування».

СЛУХАЛИ: Кирнасівського О.П. - голову комісії, сільського голову:

За інформацією начальника Тульчинського РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області Сергія РУДИКА , з метою підготовки закладів освіти до 2022/23 навчального року, забезпечення проходження ними осінньо-зимового періоду 2022/23 року, створення безпечних умов перебування у закладах освіти дітей, учнів і працівників з урахуванням збройної агресії Російської Федерації, виконання Окремого доручення Прем'єр-міністра України №В-332 від 17.06.2022 року та вказівки ГУ ДСНС України у Вінницькій області від 20.06.2022 року №01-1544/12-ОП «Про вжиття заходів щодо підготовки закладів освіти до 2022/23 навчального року та створення безпечних умов перебування у закладах освіти» проаналізовано результати планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за додержанням (виконанням) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки у закладах освіти за період з 01 січня 2021року до 23 лютого 2022 року.

На території Студенянської територіальної громади розташовано 9 закладів освіти, з них закладів дошкільної освіти – 4, закладів загальної середньої освіти – 5.

Під час здійснення позапланових перевірок особлива увага була приділена на евакуаційні шляхи і виходи, наявність та працездатність систем протипожежного захисту, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, стан електрогосподарства тощо.

З обслуговуючим персоналом закладів були проведені інструктажі з питань техногенної та пожежної безпеки. Було розповсюджено друковану продукцію на протипожежну тематику.

Здійснивши перевірку стану пожежної та техногенної безпеки закладів освіти, відмічається, що їх керівництвом проводиться певна робота щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Так, в наявності накази, розпорядження про призначення осіб, які відповідають за організацію роботи по забезпеченню протипожежного захисту об'єктів, по всім закладам призначено відповідальних осіб за техногенний та протипожежний стан, з працівниками проведені відповідні протипожежні інструктажі. Протягом останніх двох років проводиться робота щодо належного утримання у працездатному стані первинних засобів пожежогасіння, а саме вчасно проводяться технічне обслуговування вогнегасників, непрацездатні замінюються новими. Також вчасно проводяться заміри опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі.

Однак, робота щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів освіти залишається на недостатньому рівні. Залишаються невиконаними впродовж багатьох років протипожежні заходи, які потребують значних коштів.

У всіх закладах освіти Студенянської ТГ дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви,лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують 1 групу вогнезахисної ефективності.

Не відремонтовані , а на деяких будівлях відсутні пристрої захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.(окрім ОНЗ Студенянська ЗОШ 1-Ш ст., та ДНЗ «Ранок» с.Студена).

У закладах освіти Студенянської територіальної громади відсутні системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації,система керування евакуацією людей в частині оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку евакуювання, система пожежного спостерігання).

Також залишаються питання щодо забезпечення заходів техногенної безпеки, наприклад: не весь керівний склад та фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, пройшли відповідне навчання (навчання проведено тільки з керівниками закладів освіти ще у 2019 році).

Проведеним аналізом виконання приписів встановлено, що вказані недоліки виконуються лише на 45-50% силами адміністрації об'єктів.

За результатами інформації та з урахуванням обговорення

Комісія вирішила:

1.Вжити заходів щодо виконання у встановлені терміни приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Термін виконання: вказано у приписах

2.Забезпечити заклади освіти наочною протипожежною агітацією та провести додаткові інструктажі з питань пожежної та техногенної безпеки з працівниками.

Термін виконання: до 10.08.2022 року

3.Призначити відповідальних осіб за протипожежний стан будівель , приміщень та внести зміни і доповнення до посадових інструкцій персоналу навчальних закладів.

Термін виконання: до 10.08.2022 року

4.Здійснювати постійний контроль за правильністю експлуатації електрообладнання, блискавкозахисту, своєчасним та якісним їх ремонтом.

Термін виконання: до 10.08.2022 року

5.Привести у працездатний стан зовнішні протипожежні вододжерела, які розташовані на території навчальних закладів, вогнегасники, укомплектувати пожежні щити необхідним інвентарем.

Термін виконання: до 10.08.2022 року

6.Привести в належний стан всі шляхи евакуації на випадок виникнення пожежі, не допустити захаращення сторонніми предметами та відпрацювати з персоналом дії згідно з планами гасіння пожеж, евакуації людей на випадок виникнення пожежі чи у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога».

Термін виконання: до 10.08.2022 року

7.Привести захисні споруди цивільного захисту освіти у готовність до використання за призначенням.

Термін виконання: до 10.08.2022 року

8.Робочій комісії з огляду будівель, споруд, приміщень закладів освіти з метою визначення можливості їх використання як найпростіших укриттів для учнів та працівників,розташування захисних споруд у безпосередній близькості до місця знаходження закладів освіти щодо можливості організації в цих укриттях учасників освітнього процесу.

Термін виконання: до 10.08.2022 року

9.Привести евакуаційні шляхи у відповідність з нормами законодавства, встановити покажчики руху та таблички біля входу до захисних та інших споруд, призначених для укриття.

Термін виконання: до 10.08.2022 року

10.Забезпечити захисні споруди цивільного захисту закладів освіти водопостачанням, необхідним інвентарем та медикаментами.

Термін виконання: до 10.08.2022 року

11.Забезпечити готовність системи оповіщення з практичним запуском сигнально-гучномовних сирен (шкільних дзвінків).

Термін виконання: до 10.08.2022 року

12.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Максименюка А.А.

Сільський голова, голова комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій **Олексій КИРНАСІВСЬКИЙ**

Секретар комісії **Лариса МИТРОФАНЕНКО**