

Міжгірське відділення .
ПРОТОКОЛ № 104, 105

Дослідження проб води поверхневих водоймищ від 9.09 2021 року
 Назва об'єкту, адреса: водозабір Грабовацьке, Вишньокостівський
 Назва вододжерела: урочище Грабовацьке, Вишньокостівський
 Місце відбору проби :
 Дата відбору 7.09.21.
 Додаткові відомості: по договору
 Примітка :

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ :

Назва показників, інгредієнтів і т.п.	Виявлена концентрація	Одиниця виміру	НТД на методи досліджень
1.Бактеріологічні дослідження питної води <u>зр. МСБ зр. «Вишньокостівський» до побігів в шережену</u>			
ЗМЧ	<u>н.р.</u>	в 1 см ³	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
ЗКФ	<u>не виявлено</u>	в 100 см ³	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
E Coli	<u>не виявлено</u>	в 100 см ³	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
Ентерококи	<u>н.р.</u>	в 100 см	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
2.Бактеріологічні дослідження питної води <u>зр. «Грабовацьке» до побігів в шережену для «Григорів»</u>			
ЗМЧ	<u>н.р.</u>	в 1 см ³	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
ЗКФ	<u>не виявлено</u>	в 100 см ³	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
E Coli	<u>не виявлено</u>	в 100 см ³	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
Ентерококи	<u>н.р.</u>	в 100 см	ДСан Пін 2.2.4-171-2010

ПІДПИСИ:

Даний зразок води питної із зр. «Грабовацьке», «Вишньокостівський» відновлено
 ДСан Пін 2.2.4-171-2010 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" по бактеріологічних показниках.

Завідуюча Міжгірського відділення ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ»



[Signature]

Т.В.Маркович

Міжгірське відділення .
ПРОТОКОЛ № 109 - 110

Дослідження проб води поверхневих водоймиш від 16.09 2021 року
 Назва об'єкту, адреса: водозабір Грибівче, Синюжанський
 Назва вододжерела: урочище Грибівче, Синюжанський
 Місце відбору проби :
 Дата відбору 14.09.21р.
 Додаткові відомості: по договору
 Примітка :

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ :

Назва показників, інгредієнтів і т.п.	Виявлена концентрація	Одиниця виміру	НТД на методи досліджень
1.Бактеріологічні дослідження води поверхневої водойми <i>водозабір "Синюжанський"</i>			
ЗМЧ	<u>2</u>	в 1 см3	МВ 10 2 1-113-2005 М в «Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води» затверджені наказом МОЗ України від 03.02.2005р. №60
ЗКФ (лактозопозитивні кишкові бактерії)	<u>не виявлено</u>	в 1 дм3	Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов. МЗ СССР от 19.01.1981г. №2285-81
E.Coli	<u>не виявлено</u>	в 1 дм3	Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов. МЗ СССР от 19.01.1981г. №2285-81
Ентерококи	<u>не виявлено</u>	в 1 дм	Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов. МЗ СССР от 19.01.1981г. №2285-81
2.Бактеріологічні дослідження води поверхневої водойми <i>водозабір "Грибівче"</i>			
ЗМЧ	<u>3</u>	в 1 см3	МВ 10 2 1-113-2005 М в «Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води» затверджені наказом МОЗ України від 03.02.2005р. №60
ЗКФ (лактозопозитивні кишкові бактерії)	<u>не виявлено</u>	в 1 дм3	Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов. МЗ СССР от 19.01.1981г. №2285-81
E.Coli	<u>не виявлено</u>	в 1 дм3	Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов. МЗ СССР от 19.01.1981г. №2285-81
Ентерококи	<u>не виявлено</u>	в 1 дм	Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов. МЗ СССР от 19.01.1981г. №2285-81

ПІДПИСИ:

Даний зразок води питної із джерела в/б. Грибівче, Синюжанський водозабір
 ДСан Пін 2.2.4-171-2010 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" по бактеріологічних показниках.

Завідуюча Міжгірського відділення ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ»

Т.В.Маркович



Міжгірське відділення .
ПРОТОКОЛ № 113, 114, 115

Дослідження проб води поверхневих водоймищ від 23.09 2021 року
 Назва об'єкту, адреса: водозабір Градівське, Олександрівський
 Назва вододжерела: урочище Градівське, Олександрівський
 Місце відбору проби :
 Дата відбору 21.09.21
 Додаткові відомості: по договору
 Примітка :

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ :

Назва показників, інгредієнтів і т.п.	Виявлена концентрація	Одиниця виміру	НТД на методи досліджень
1.Бактеріологічні дослідження питної води <u>селище буд. Мухомет буд. Шевченка</u>			
ЗМЧ	<u>н.р.</u>	в 1 см3	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
ЗКФ	<u>не вивчено</u>	в 100 см3	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
E Coli	<u>не вивчено</u>	в 100 см3	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
Ентерококи	<u>н.р.</u>	в 100 см	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
2.Бактеріологічні дослідження питної води <u>Д/о шб "Берізка"</u>			
ЗМЧ	<u>н.р.</u>	в 1 см3	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
ЗКФ	<u>не вивчено</u>	в 100 см3	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
E Coli	<u>не вивчено</u>	в 100 см3	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
Ентерококи	<u>н.р.</u>	в 100 см	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
3.Бактеріологічні дослідження питної води <u>школа шб ім. А.Володимира</u>			
ЗМЧ	<u>н.р.</u>	в 1 см3	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
ЗКФ	<u>не вивчено</u>	в 100 см3	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
E Coli	<u>не вивчено</u>	в 100 см3	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
Ентерококи	<u>н.р.</u>	в 100 см	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
4.Бактеріологічні дослідження питної води			
ЗМЧ		в 1 см3	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
ЗКФ		в 100 см3	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
E Coli		в 100 см3	ДСан Пін 2.2.4-171-2010
Ентерококи		в 100 см	ДСан Пін 2.2.4-171-2010

ПІДПИСИ:

Даний зразок води питної із школа шб ім. А.Володимира "Олександрівський" відібраний
 ДСан Пін 2.2.4-171-2010 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" по
 бактеріологічних показниках.

Завідуюча Міжгірського відділення ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ»

Т.В.Маркович

