ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Кременчуцьке шосе, 1-в, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28000
e-mail: laboratoriya.alex@ukr.net, код згідно з ЄДРПОУ 26505625

Атестат акредитації на відповідність
ДСТУ ISO/IEC 17025:2019
№ 201259 від 31.08. 2020 р. дійсний до 30.08.2025 р.

201259
ДСТУ ISO/IEC 17025

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 000345 п/22
« 07 » листопада 2022 р.

Замовник	**Новопразька селищна рада**
Адреса	**с.Нова Прага,вул.Центральна,14**

Об'єкт(и) випробування (опис, стан) та ідентифікаційний(і) номер(и): 000345п/1/22-вода питна (свердловина)	
Дата виготовлення:	000345п/1/22-04.11.2022 р.

Місце відбору:	свердловина №1
Належить:	000345п/1/22-, УКРАЇНА
Відбір зразків:	**Зразки відібрані:** Новопразька селищна рада Півняк В.В., 04.11.2022 р., **Відбір зразків згідно:** ДСТУ ISO 5667-2:2003. **Заява** № б/н від 04.11.2022 р.
Дата надходження зразка:	04.11.2022 р. о 11 год. 28 хв.
Мета випробувань:	Перевірка відповідності зразку 000345п/1/22-вода питна (свердловина) за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними показниками відповідно з ДСанПІН2.2.4-171-10
Проведено випробування:	Мікробіологічні випробування: Органолептичні випробування: Фізико-хімічні випробування
Термін проведення випробування:	04.11.2022 р. - 07.11.2022 р.

000345п/1/22-вода питна (свердловина)

Мікробіологічні випробування

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Загальне мікробне число, КУО/г	Не регламентується	12	МВ 10.2.1-113-2005 п.7	Не визначалась	Відповідає
БГКП, КУО/г	≤ 1	Не виявлено	МВ10.2.1-113-2005 п.8	Не допускається	Відповідає

Органолептичні випробування

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Каламутність, мг/дм3	≤ 3,5	2,0	ДСТУ ISO 7027:2003	Не визначалась	Відповідає
Запах при t 20 град. С, бали	≤ 3	1	ГОСТ 3351-74	Не визначалась	Відповідає
Запах при t 60 град. С, бали	≤ 3	2	ГОСТ 3351-74	Не визначалась	Відповідає
Смак та присмак, бали	≤ 3	2	ГОСТ 3351-74	Не визначалась	Відповідає
Забарвленість, °	≤ 35	20	ГОСТ 3351-74	Не визначалась	Відповідає

Фізико-хімічні випробування

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Водневий показник pH, pH	6,5 - 8,5	7,1	ДСТУ 4077-2001	Не визначалась	Відповідає
Амонійний азот, мг/дм3	≤ 2,6	0,12	ГОСТ 4192-82	Не визначалась	Відповідає
Нітрити, мг/дм3	≤ 3,3	< 0,03	ГОСТ 4192-82	Не визначалась	Відповідає

Нітрати, мг/л	≤ 50,0	< 10	М-01-3/19	Не визначалась	Відповідає

Висновок: Надісланий зразок 000345п/1/22-вода питна (свердловина) за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними показниками відповідає ДСанПІН2.2.4-171-10

Рекомендації щодо реалізації: Партія, яка відповідає надісланому зразку: 000345п/1/22-вода питна (свердловина), може бути реалізована за умови дотримання правил транспортування та зберігання, згідно нормативних документів.

Примітки:

1. * - методику випробування не внесено в сферу акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IES 17025:2019.
2. ** - похибка або невизначеність вимірювань вноситься в Експертний висновок, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього вимагає інструкція замовника або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеному в технічних умовах.
3. Цей Експертний висновок не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, повністю чи частково, як офіційний документ без дозволу керівництва лабораторії.
4. Результати випробувань стосуються зразку, що пройшов випробування.

В.о. директора С.В. Сергієнко

Відповідальні виконавці:

Провідний лікар хімік-токсиколог А.С. Саламашенко

Провідний лікар хімік-токсиколог А.С. Саламашенко

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Кременчуцьке шосе, 1-в, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28000
e-mail: laboratoriya.alex@ukr.net, код згідно з ЄДРПОУ 26505625

Атестат акредитації на відповідність
ДСТУ ISO/IEC 17025:2019
№ 201259 від 31.08. 2020 р. дійсний до 30.08.2025 р.

201259
ДСТУ ISO/IEC 17025

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 000343 п/22
« 07 » листопада 2022 р.

Замовник	**Новопразька селищна рада**
Адреса	**с.Нова Прага,вул.Центральна,14**

Об'єкт(и) випробування (опис, стан) та ідентифікаційний(і) номер(и): 000343п/1/22-вода питна (свердловина)	
Дата виготовлення:	000343п/1/22-04.11.2022 р.

Місце відбору:	свердловина №732
Належить:	000343п/1/22-. УКРАЇНА
Відбір зразків:	**Зразки відібрані:** Новопразька селищна рада Півняк В.В., 04.11.2022 р., **Відбір зразків згідно:** ДСТУ ISO 5667-2:2003, **Заява** № б/н від 04.11.2022 р.
Дата надходження зразка:	04.11.2022 р. о 11 год. 27 хв.
Мета випробувань:	Перевірка відповідності зразку 000343п/1/22-вода питна (свердловина) за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними показниками відповідно з ДСанПІН2.2.4-171-10
Проведено випробування:	Мікробіологічні випробування; Органолептичні випробування; Фізико-хімічні випробування
Термін проведення випробування:	04.11.2022 р. - 07.11.2022 р.

000343п/1/22-вода питна (свердловина)

Мікробіологічні випробування

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Загальне мікробне число, КУО/г	Не регламентується	11	МВ 10.2.1-113-2005 п.7	Не визначалась	Відповідає
БГКП, КУО/г	≤ 1	Не виявлено	МВ10.2.1-113-2005 п.8	Не допускається	Відповідає

Органолептичні випробування

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Каламутність, мг/дм3	≤ 3,5	2,5	ДСТУ ISO 7027:2003	Не визначалась	Відповідає
Запах при t 20 град. С, бали	≤ 3	1	ГОСТ 3351-74	Не визначалась	Відповідає
Запах при t 60 град. С, бали	≤ 3	2	ГОСТ 3351-74	Не визначалась	Відповідає
Смак та присмак, бали	≤ 3	2	ГОСТ 3351-74	Не визначалась	Відповідає
Забарвленість, °	≤ 35	25	ГОСТ 3351-74	Не визначалась	Відповідає

Фізико-хімічні випробування

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Водневий показник pH, pH	6,5 - 8,5	7,1	ДСТУ 4077-2001	Не визначалась	Відповідає
Амонійний азот, мг/дм3	≤ 2,6	0,095	ГОСТ 4192-82	Не визначалась	Відповідає
Нітрити, мг/дм3	≤ 3,3	< 0,03	ГОСТ 4192-82	Не визначалась	Відповідає

Нітрати, мг/л	≤ 50,0	< 10	М-01-3/19	Не визначалась	Відповідає

Висновок: Надісланий зразок 000343п/1/22-вода питна (свердловина) за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними показниками відповідає ДСанПІН2.2.4-171-10

Рекомендації щодо реалізації: Партія, яка відповідає наданому зразку: 000343п/1/22-вода питна (свердловина), може бути реалізована за умови дотримання правил транспортування та зберігання, згідно нормативних документів.

Примітки:

1. * - методику випробування не внесено в сферу акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IES 17025:2019.
2. ** - похибка або невизначеність вимірювань вноситься в Експертний висновок, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього вимагає інструкція замовника або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеному в технічних умовах.
3. Цей Експертний висновок не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, повністю чи частково, як офіційний документ без дозволу керівництва лабораторії.
4. Результати випробувань стосуються зразку, що пройшов випробування.

В.о. директора _____ С.В. Сергієнко

Відповідальні виконавці:

Провідний лікар хімік-токсиколог _____ А.С. Саламашенко

Провідний лікар хімік-токсиколог _____ А.С. Саламашенко

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Кременчуцьке шосе, 1-в, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28000
e-mail: laboratoriya.alex@ukr.net, код згідно з ЄДРПОУ 26505625

Атестат акредитації на відповідність
ДСТУ ISO/IEC 17025:2019
№ 201259 від 31.08. 2020 р. дійсний до 30.08.2025 р.

201259
ДСТУ ISO/IEC 17025

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 000344 п/22
« 07 » листопада 2022 р.

Замовник	**Новопразька селищна рада**
Адреса	**с.Нова Прага,вул.Центральна,14**

Об'єкт(и) випробування (опис, стан) та ідентифікаційний(і) номер(и): 000344п/1/22-вода питна (свердловина)	
Дата виготовлення:	000344п/1/22-04.11.2022 р.

Місце відбору:	свердловина №726
Належить:	000344п/1/22-, УКРАЇНА
Відбір зразків:	**Зразки відібрані:** Новопразька селищна рада Півняк В.В., 04.11.2022 р., **Відбір зразків згідно:** ДСТУ ISO 5667-2:2003. **Заява** № б/н від 04.11.2022 р.
Дата надходження зразка:	04.11.2022 р. о 11 год. 28 хв.
Мета випробувань:	Перевірка відповідності зразку 000344п/1/22-вода питна (свердловина) за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними показниками відповідно з ДСанПІН2.2.4-171-10
Проведено випробування:	Мікробіологічні випробування; Органолептичні випробування; Фізико-хімічні випробування
Термін проведення випробування:	04.11.2022 р. - 07.11.2022 р.

000344п/1/22-вода питна (свердловина)

Мікробіологічні випробування

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Загальне мікробне число, КУО/г	Не регламентується	10	МВ 10.2.1-113-2005 п.7	Не визначалась	Відповідає
БГКП, КУО/г	≤ 1	Не допускається	МВІО.2.1-113-2005 п.8	Не допускається	Відповідає

Органолептичні випробування

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Каламутність, мг/дм3	≤ 3,5	2,0	ДСТУ ISO 7027:2003	Не визначалась	Відповідає
Запах при 20 град. С, бали	≤ 3	1	ГОСТ 3351-74	Не визначалась	Відповідає
Запах при 60 град. С, бали	≤ 3	2	ГОСТ 3351-74	Не визначалась	Відповідає
Смак та присмак, бали	≤ 3	2	ГОСТ 3351-74	Не визначалась	Відповідає
Забарвленість, °	≤ 35	25	ГОСТ 3351-74	Не визначалась	Відповідає

Фізико-хімічні випробування

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність
Водневий показник pH, pH	6,5 - 8,5	7,2	ДСТУ 4077-2001	Не визначалась	Відповідає
Амонійний азот, мг/дм3	≤ 2,6	0,095	ГОСТ 4192-82	Не визначалась	Відповідає
Нітрити, мг/дм3	≤ 3,3	< 0,03	ГОСТ 4192-82	Не визначалась	Відповідає

Нітрати, мг/л	≤ 50,0	< 10	М-01-3/19	Не визначалась	Відповідає

Висновок: Надісланий зразок 000344п/1/22-вода питна (свердловина) за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними показниками відповідає ДСанПіН2.2.4-171-10

Рекомендації щодо реалізації: Партія, яка відповідає надісланому зразку: 000344п/1/22-вода питна (свердловина), може бути реалізована за умови дотримання правил транспортування та зберігання, згідно нормативних документів.

Примітки:

1. * - методику випробування не внесено в сферу акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IES 17025:2019.
2. ** - похибка або невизначеність вимірювань вноситься в Експертний висновок, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього вимагає інструкція замовника або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеному в технічних умовах.
3. Цей Експертний висновок не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, повністю чи частково, як офіційний документ без дозволу керівництва лабораторії.
4. Результати випробувань стосуються зразку, що пройшов випробування.

В.о. директора _____ С.В. Сергієнко

Відповідальні виконавці:

Провідний лікар хімік-токсиколог _____ А.С. Саламашенко

Провідний лікар хімік-токсиколог _____ А.С. Саламашенко