

Поштова адреса:
вул. Шкільна, 27
м. Пустомити, 81100
ЄДРПОУ 00131587

(03230) 4-11-63
(03230) 4-13-96
kanc_ru@loe.lviv.ua
www.loe.lviv.ua

№ [sNumberRegistration1] від р.

№ 246 04 - 1477

13. 10. 211

№ 246-08-1548

Голові Оброшинської сільської ради

п. Галич. І.

(для ознайомлення мешканців)

вул. Шевченка, 5,

с. Оброшине,

обл. Львівська,

81115

На Ваш лист №1269 від 25.08.2021р., який надійшов до ПрАТ "Львівобленерго" 15.09.2021р., повідомляємо наступне.

Електропостачання заявників в с. Оброшине по вул. Кн. Ольги, Пароха Левицького, Шашкевича та Богуна здійснюється повітряною лінією (ПЛ) 0,4 кВ Л-6 від ЗТП-162-09.

Працівниками Центрального РЕМ, згідно із зверненням було перевірено якість напруги в РУ-0,4 кВ ЗТП-162-09 та на вводах житлових будинків підписантів даного колективного звернення. За результатами замірів встановлено, що в окремі години доби рівень напруги не завжди відповідає вимогам ДСТУ EN 50160:2014.

Ймовірною причиною відхилення напруги у споживачів є недостатній переріз фазних проводів в окремих прогонах ПЛ 0,4 кВ Л-6 від ЗТП-162-09.

Для забезпечення якісних показників електропостачання житлових будинків споживачів вказаних у зверненні, працівниками ПрАТ "Львівобленерго" заплановано до 28.02.2022р. виконати позапланові ремонтні роботи із заміною проводу в окремих прогонах ПЛ 0,4 кВ Л-6 від ЗТП-162-09 на провід більшого перерізу, монтажем додаткових контурів заземлення та провести технічне обслуговування обладнання в ЗТП-162-09.

Споживачам, які вказані у даному зверненні, з моменту складання звернення буде нараховуватись компенсація за розподіл електроенергії згідно вимог постанови НКРЕКП України №375 від 12.06.2018р. до моменту приведення показників рівнів напруги до нормативних значень.

Заступник начальника району

Ігор ЧОРНИЙ

ОБРОШИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Львівського району Львівської області

Вх. № 2246
" 26 " листопада 2021 р.