Код форми по ЗКДУ							
Код форми по ЗКПО							

Міністерство охорони здоровья України **ДУ „Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України"** найменування закладу	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 343/0** Затверджена наказом 11.07

ПРОТОКОЛ № 570-574
досліджень проб води
від « 30 » липня 2018 р.

Назва об'єкта, адреса: Підприємство житлово-побутових послуг «Нечаянське» с.Чемерлієве (Радгоспне) 3км.напівничний захід села *Свердловина №2149*

Час відбору проб: *24.07.2018* величина партії

Назва проби *Вода із свердловини № 2149*

Кількість *2,0 л.*

Додаткова інформація

Визначення залишків пестицидів

571

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Назви показників інгредієнтів та інше	Виявлена концентрація	Одиниці вимірювання	Норма по НТД на продукт	НТД на методи досліджень
ДДТ	< 0,00003	мг/дм^3	0,0001	№ 2142-80 ISO 6468
диметоат	< 0,00003	мг/дм^3	0,0001	№ 3222-85 ISO 6468
альфа-циперметрин	< 0,00003	мг/дм^3	0,0001	№ 4344--87 ISO 6468

Призвище особи, яка проводила дослідження Врач-лаборант
Ковригіна В.Г.,лаборант ЗубоваО.Б. (підпис)

Висновок санітарного лікаря В досліджуваному зразку виявлені залишкові кількості пестицидів відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНА м.МИКОЛАЇВ КАНЦЕЛЯРІЯ 38458316

Санітарний лікар Сорокіна Л.А. (Призвище) (Підпис)

		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 327/0** Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 791
дослідження питної води
від «26» липня 2018року

Місце відбору проби Підприємство житлово-побутових послуг „Нечаєнське"
с. Гемерлієве (Радісне)

Найменування вододжерела свер. №2149 (3км на північ. захід села)

Дата і час відбору проби 24.07.18

Запах 0 бали при 20°С 0 бали при 60°С

Смак та присмак 0 бали при 20°С Забарвленість 3 градуси

Каламутність < 0,1 мг/дм³

Водневий показник (pH) 8,3

Залишковий хлор

вільний мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Озон залишковий мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Перманганатна окиснюваність $мгO_2/дм^3$

Амоній (NH_4) < 0,05 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітрити (NO_2) < 0,003 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітрати (NO_3) мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 3,9 мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок 1631 мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди (Cl^-) 480 мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати (SO_4^{2-}) 213 мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо загальне 0,12 мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь 0,003 мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк < 0,002 мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Миш'як мг/дм³ ГОСТ 4152-89

Барій мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10

791

Фтор *иди*	0,45	мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній		мг/дм³ ГОСТ 18165-89
Поліфосфати	0,13	мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Селен		мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Марганець	0,002	мг/дм³ ГОСТ 4974-72
Нікель		мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10
Тригалогенметани (ТГМ, сума)		мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10
Поверхнево-активні речовини		мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10
Феноли		мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10
Нафтопродукти		мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10
Лужність загальна		мг-екв/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10
Магній (Mg)	34	мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10
Ртуть	<0,0005	мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10
Талій		мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10
Ціаніди		мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10
Хром(+6)		мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10
Кадмій		мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10
Пестициди		мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10
Стронцій стабільний		мг/дм³ ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³ _____

Бікарбонати(HCO_3) -

Кальцій (Ca^{2+}) – 22

Підпис особи, що проводила дослідження Дасе

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ в досліджуваному зразку із вирахуваних замовником показників не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 наступні: сухий залишок, хлориди.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ КАНЦЕЛЯРІЯ 3845881016

Завідуючий відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень (підпис) **В.А. Раєвський**

Л.А. Сорокіна