

Поточні ІТНВПВ
технологічних витрат і втрат у каналізаційному господарстві КП
«БАЛАКЛІЙСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»
 $Q_{\text{пр.ст}} = 662,7 \text{ тис.м}^3 / \text{рік}$

№ п/п	Технологічні витрати і втрати питної води	Витрати води, м ³ /рік	ІТНВПВ, м ³ /тис.м ³
1.	Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод	1533,0	2,313
1.1.	Технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій	1533,0	2,313
2	Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод	2102,4	3,172
3	Витрати води на потреби лабораторії	219,4	0,331
4.	Витрати води на господарсько-питні потреби робітників	815,775	1,231
5.	Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані	-	-
	Разом:	4670,575	7,047

Начальник



ТРУБЧАНИНОВ В. П.
(п.п.б.)