



**УКРАЇНА**  
**КИСЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**  
**ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

25 листопада 2021 року

с.Киселівка

№ 155

**Про усунення наслідків  
техногенної ситуації**

Враховуючи Протокол №2 від 25.11.2021 засідання комісії ТЕБ та НС Киселівської сільської ради, керуючись ст. 33 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Киселівської сільської ради **вирішив:**

1. Затвердити Акт обстеження земельної ділянки на якій сталася аварія порив газової труби (кадастровий № 7425581000:06:000:0151 ) від 23.11.2021 року №2.
2. Погодитись з висновком комісії ТЕБ та НС Киселівської сільської ради (Протокол №3 від 25.11.2021) про те , що ситуація є небезпечною та створила загрозу жителям Киселівської сільської ради, створює загрозу для функціонування Киселівської сільської ради та суб'єкта господарювання СТОВ «Десна» та підлягає усуненню силами, засобами, коштами власника (балансоутримувача/ користувача) газової мережі АТ «Чернігівгаз», оскільки комісією встановлено, що глибина залягання газової труби 40 см. від поверхні землі що значно менше встановлених норм, що тим самим і спричинило аварію та створило перешкоду у проведенні сільськогосподарських робіт для СТОВ «Десна» та в подальшому може призвести до аналогічних аварій.
3. Звернутися до АТ «Чернігівгаз» з вимогою про усунення наслідків вказаної аварії.
4. З метою недопущення порушень (аварійних та техногенних ситуацій) в подальшому та недопущення перешкод у діяльності СТОВ «Десна», діяльність якого забезпечує надходження до місцевого бюджету Киселівської сільської ради, направити звернення до АТ «Чернігівгаз» щодо надання копій актів обстеження (планових, позапланових) та

інших документів щодо глибини залягання газопровідної труби високого тиску II категорії на полі біля с. Петрове, де сталася аварія 19.11.2021 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Грабину В.В.

В.о.сільського голови



Світлана МАТЮХА

Про усунення пошкоджень  
технічного стану

Враховуючи Протокол №2 від 23.11.2021 засідання комісії ТЕБ та НС Київівської сільської ради, керуючись ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Київівської сільської ради вирішує:

1. Затвердити Акт обстеження земельної ділянки на якій сталася аварія в мережі газопровідної труби (кадастровий № 7473/081000/06-000/0151) від 23.11.2021 року №2.
2. Повторитись з виконанням комісії ТЕБ та НС Київівської сільської ради (Протокол №2 від 23.11.2021) про те, що ситуації з виникненням та сталася аварія в мережі газопровідної труби, створює загрозу для функціонування Київівської сільської ради та суб'єкта господарювання СТОВ «Доскан» та відсутності усунення сім'ями, жителями, власниками (балансотримачами) мережі газопровідної труби АТ «Чернівецьке», оскільки комітет встановив, що глибина залягання газопровідної труби 40 см. від поверхні землі що значно менше встановленого норм, що тим самим і спричинило аварію та створило перешкоду у виконанні сільськогосподарських робіт для СТОВ «Доскан» та в подальшому може призвести до аварійних ситуацій.
3. Звернутися до АТ «Чернівецьке» з вимогою про усунення пошкоджень аварій.
4. З метою подолання аварійних ситуацій (аварійних та аварійних ситуацій) в подальшому та недопущення подібних у майбутньому СТОВ «Доскан», діяльність якого забезпечує виконання до місцевого балансу Київівської сільської ради, направити звернення до АТ «Чернівецьке» щодо надання технічної допомоги (планової, екстреної) та