Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України
Ужгородська міськрайонна філія ДУ «ЗОЛЦ МОЗ України»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 3 2 7 / о
Затверджена наказом МОЗ України
0 4 0 1 2 0 0 1 р. № 1

ПРОТОКОЛ № 67
дослідження питної води
від «7» 09 2021 року

Місце відбору проби ДКП „Розівка" с.Кінчово
Найменування вододжерела арт. св.
Дата і час відбору проби 6.09. 21 р.
Запах ___ бали при 20 °С 0 бали при 60 °С 1
Присмак 1 бали при 20 °С, кольоровість <5,0 градуси ___
Мутність <1 мок по ___
Осад (описати) –
Прозорість – см
pH 6,9

ГОСТ 3351-74

залишковий хлор		
вільний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
зв'язаний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
залишковий озон		мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність		мг O_2/дм
Азот в мг/л: аміака	<0,05	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
нітритів	<0,003	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
нітратів	17,7	мг/дм³ ДСТУ 4078-2001
Загальна жорсткість	6,2	мг-екв/дм³ ДСТУ 6059-2003
Сухий залишок	534,0	мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	36,9	мг/дм³ ДСТУ 9297-2007
Сульфати	32,5	мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо	<0,1	мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь	<0,02	мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк		мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець		мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як		мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій		мг/дм³ СанПін № 383

Від 23.12.96

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України
Ужгородська міськрайонна філія ДУ «ЗОЛЦ МОЗ України»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 3 2 7 / о
Затверджена наказом МОЗ України
0 4 0 1 2 0 0 1 р. № 1

ПРОТОКОЛ № 66
дослідження питної води
від «7» 09 2021 року

Місце відбору проби ДКП „Розівка" с.Розівка
Найменування вододжерела арт. св.
Дата і час відбору проби 6.09
Запах ___ бали при 20 °С 0 бали при 60 °С 1
Присмак 1 бали при 20 °С, кольоровість <5,0 градуси ___
Мутність <1 мок по ___
Осад (описати) –
Прозорість – см
pH 6,97

ГОСТ 3351-74

залишковий хлор		
вільний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
зв'язаний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
залишковий озон		мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність		мг O_2/дм
Азот в мг/л: аміака	<0,05	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
нітритів	<0,003	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
нітратів	16,26	мг/дм³ ДСТУ 4078-2001
Загальна жорсткість	5,7	мг-екв/дм³ ДСТУ 6059-2003
Сухий залишок	563,0	мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	39,0	мг/дм³ ДСТУ 9297-2007
Сульфати	29,4	мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо	<0,1	мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь	<0,02	мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк		мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець		мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як		мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій		мг/дм³ СанПін № 383

Від 23.12.96

Фтор 0,04 мг/дм³ ГОСТ 4386-89

Залишковий алюміній — мг/дм³ ГОСТ 18165-89

Поліфосфати — мг/дм³ ГОСТ 18309-72

Селен — мг/дм³ ГОСТ 19413-89

Нікель — мг/дм³ СанПін № 383 від 23.12.96

Марганець 0,01 мг/дм³ ГОСТ 4974-72

Тригалогенметани (ТГМ, сума) — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Поверхнево-активні речовини — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Феноли — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Нафтопродукти — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Лужність загальна — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Магній — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Ртуть — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Талій — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Ціаніди — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Хром (+6) — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Кадмій — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Пестициди — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Стронцій стабільний — мг/дм³ ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³ —

Підпис особи, що проводила дослідження —

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ —

Завідуючий відділенням комунальної гігієни —

Фтор 0,04 мг/дм³ ГОСТ 4386-89

Залишковий алюміній — мг/дм³ ГОСТ 18165-89

Поліфосфати — мг/дм³ ГОСТ 18309-72

Селен — мг/дм³ ГОСТ 19413-89

Нікель — мг/дм³ СанПін № 383 від 23.12.96

Марганець 0,01 мг/дм³ ГОСТ 4974-72

Тригалогенметани (ТГМ, сума) — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Поверхнево-активні речовини — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Феноли — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Нафтопродукти — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Лужність загальна — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Магній — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Ртуть — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Талій — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Ціаніди — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Хром (+6) — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Кадмій — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Пестициди — мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Стронцій стабільний — мг/дм³ ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³ —

Підпис особи, що проводила дослідження —

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ —

Завідуючий відділенням комунальної гігієни —

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України
Ужгородська міськрайонна філія ДУ «ЗОЛЦ МОЗ України»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 327/о
Затверджена наказом МОЗ України
04.12.2001 р. № 1

ПРОТОКОЛ № 68
дослідження питної води
від «7» 09 2021 року

Місце відбору проби ДКП. Розівка" с. Домок
Найменування вододжерела арт. св.
Дата і час відбору проби 6.09.
Запах — бали при 20 °С 0 бали при 60 °С 1
Присмак 1 бали при 20 °С, кольоровість <5,0 градуси —
Мутність < 1 НОК по —
Осад (описати) —
Прозорість — см
pH 6,84

ГОСТ 3351-74

залишковий хлор		
вільний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
зв'язаний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
залишковий озон		мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність		мг O_2/дм
Азот в мг/л: аміака	<0,05	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
нітритів	<0,003	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
нітратів	16,3	мг/дм³ ДСТУ 4078-2001
Загальна жорсткість	6,1	мг-екв/дм³ ДСТУ 6059-2003
Сухий залишок	376,0	мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	16,2	мг/дм³ ДСТУ 9297-2007
Сульфати	30,9	мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо	<0,1	мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь	<0,02	мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк		мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець		мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як		мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій		мг/дм³ СанПін № 383

Від 23.12.96

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України
Ужгородська міськрайонна філія ДУ «ЗОЛЦ МОЗ України»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 327/о
Затверджена наказом МОЗ України
04.12.2001 р. № 1

ПРОТОКОЛ № 69
дослідження питної води
від «7» 09 2021 року

Місце відбору проби ДКП. Розівка" с Яменей
Найменування вододжерела арт. св.
Дата і час відбору проби 6.09
Запах — бали при 20 °С 0 бали при 60 °С 1
Присмак 1 бали при 20 °С, кольоровість <5,0 градуси —
Мутність < 1 НОК по —
Осад (описати) —
Прозорість — см
pH 7,0

ГОСТ 3351-74

залишковий хлор		
вільний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
зв'язаний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
залишковий озон		мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність		мг O_2/дм
Азот в мг/л: аміака	<0,05	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
нітритів	<0,003	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
нітратів	16,9	мг/дм³ ДСТУ 4078-2001
Загальна жорсткість	5,8	мг-екв/дм³ ДСТУ 6059-2003
Сухий залишок	521,0	мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	27,0	мг/дм³ ДСТУ 9297-2007
Сульфати	31,7	мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо	<0,1	мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь	<0,02	мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк		мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець		мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як		мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій		мг/дм³ СанПін № 383

Від 23.12.96

Фтор 0,04 мг/дм³ ГОСТ 4386-89

Залишковий алюміній мг/дм³ ГОСТ 18165-89

Поліфосфати мг/дм³ ГОСТ 18309-72

Селен мг/дм³ ГОСТ 19413-89

Нікель мг/дм³ СанПін № 383 від 23.12.96

Марганець 0,01 мг/дм³ ГОСТ 4974-72

Тригалогенметани (ТГМ, сума) мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Поверхнево-активні речовини мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Феноли мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Нафтопродукти мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Лужність загальна мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Магній мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Ртуть мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Талій мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Ціаніди мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Хром (+6) мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Кадмій мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Пестициди мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Стронцій стабільний мг/дм³ ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³

Підпис особи, що проводила дослідження

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

Фтор 0,04 мг/дм³ ГОСТ 4386-89

Залишковий алюміній мг/дм³ ГОСТ 18165-89

Поліфосфати мг/дм³ ГОСТ 18309-72

Селен мг/дм³ ГОСТ 19413-89

Нікель мг/дм³ СанПін № 383 від 23.12.96

Марганець 0,01 мг/дм³ ГОСТ 4974-72

Тригалогенметани (ТГМ, сума) мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Поверхнево-активні речовини мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Феноли мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Нафтопродукти мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Лужність загальна мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Магній мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Ртуть мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Талій мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Ціаніди мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Хром (+6) мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Кадмій мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Пестициди мг/дм³ Сан Пін № 383 від 23.12.96

Стронцій стабільний мг/дм³ ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³

Підпис особи, що проводила дослідження

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

Міністерство охорони здоров'я України
Ужгородська міськрайонна філія
ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Медична документація
ФОРМА № 209/о

Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. №1

Доп

РЕЗУЛЬТАТ № 3812
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження
мікробіологічна

Назва зразка: ***Вода питна*** з свердловини

Місце відбору зразка: ДКП „Розівка"
с. Минай

Мета дослідження: ***ЗМЧ, загальні колі-форми, E.coli, ентерококи***

Дата надходження матеріалу в лабораторію 15.11.2021р

Результат дослідження: ***ЗМЧ*** – 9 ***КУО/см³;***
загальні колі-форми в 100 см³ – не виявлено
E.coli в 100 см³ – не виявлено
ентерококи в 100 см³ – не виявлено

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі «18» 11 2021 р.

Прізвище, підпис лікаря _____

Міністерство охорони здоров'я України
Ужгородська міськрайонна філія
ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Медична документація
ФОРМА № 209/о

Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. №1

Доп

РЕЗУЛЬТАТ № 3811
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження
мікробіологічна

Назва зразка: ***Вода питна*** з свердловини

Місце відбору зразка: ДКП „Розівка
с. Розівка

Мета дослідження: ***ЗМЧ, загальні колі-форми, E.coli, ентерококи***

Дата надходження матеріалу в лабораторію 15.11.2021

Результат дослідження: ***ЗМЧ*** – 2 ***КУО/см³;***
загальні колі-форми в 100 см³ – не виявлено
E.coli в 100 см³ – не виявлено
ентерококи в 100 см³ – не виявлено

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі «18» 11 2021 р.

Прізвище, підпис лікаря _____

Міністерство охорони здоров'я України
Ужгородська міськрайонна філія
ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Медична документація
ФОРМА № 209/о

Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. №1

РЕЗУЛЬТАТ № 3814
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження
мікробіологічна

Назва зразка: ***Вода питна*** з свердловини

Місце відбору зразка: ДКП „Розівка" с. Хомок

Мета дослідження: ***ЗМЧ, загальні колі-форми, E.coli, ентерококи***

Дата надходження матеріалу в лабораторію 15.11.2021р.

Результат дослідження: ***ЗМЧ*** – 0 ***КУО/см³;***
загальні колі-форми в 100 см³ – не виявлено
E.coli в 100 см³ – не виявлено
ентерококи в 100 см³ – не виявлено

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі «18» 11 2021 р.

Прізвище, підпис лікаря _____

Міністерство охорони здоров'я України
Ужгородська міськрайонна філія
ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Медична документація
ФОРМА № 209/о

Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. №1

РЕЗУЛЬТАТ № 3813
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження
мікробіологічна

Назва зразка: ***Вода питна*** з свердловини

Місце відбору зразка: ДКП „Розівка" с. Конюхово

Мета дослідження: ***ЗМЧ, загальні колі-форми, E.coli, ентерококи***

Дата надходження матеріалу в лабораторію 15.11.2021р.

Результат дослідження: ***ЗМЧ*** – 0 ***КУО/см³;***
загальні колі-форми в 100 см³ – не виявлено
E.coli в 100 см³ – не виявлено
ентерококи в 100 см³ – не виявлено

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі «18» 11 2021 р.

Прізвище, підпис лікаря _____