водонапірні вежі для забору води пожежними автомобілями. На даний час не всі джерела протипожежного водопостачання мають під'їзди з твердим покриттям.

Згідно Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України 15 червня 2015 року N 696 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 р. за № 780/27225 утримання природних та штучних пожежних водоймищ включає: забезпечення вільних під'їздів із твердим покриттям, очищення під'їздів від сміття, снігу і льоду, забезпечення справного стану пірсів, приймальних колодязів; утеплення в зимовий період ополонок розміром не менше 0,6 х 0,6 м; захист штучних пожежних водоймищ, у тому числі пожежних резервуарів та обладнання від замерзання води (у зимовий період); забезпечення необхідного об'єму (рівня) ВОДИ (додатково для штучних пожежних водоймищ), забезпечення покажчиками згідно з НАПБ А.01.001, ДСТУ ISO 6309 та ГОСТ 12.4.026.

У жовтні 2025 року комісією 12 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Черкаській області разом з представником Балаклеївської ТГ була здійснена перевірка джерел зовнішнього протипожежного водопостачання зовнішнім оглядом. В ході перевірки було встановлено, що до природних пожежних водоймищ відсутні під'їзди з твердим покриттям для безперешкодного забору води пожежними автомобілями, а саме: с. Балаклея, центральний ставок під'їзд можливий тільки в суху погоду. с. Балаклея ставок №2, під'їзд можливий тільки в суху погоду.

Даний недолік негативно впливає на оперативність дій пожежно - рятувальних підрозділів при ліквідації пожеж, рятуванні людей та матеріальних цінностей.

Враховуючи вищевикладене та з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, збереження життя та здоров'я людей:

Комісія вирішила:

1. *Прийняти до уваги інформацію 12 ДПРЧ з ДПРЗ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області;*
2. *Провести комісійне обстеження водоймищ Балаклеївського ТГ для глобального вирішення питання облаштування біля водойм місць з твердим покриттям для забору води спецтехнікою ДСНС;*
3. ***Контроль за виконання рішення покласти на** заступника сільського голови.*

Загальний контроль залишити за головою комісії ТЕБ та НС.

Голова комісії О.М. Благовісна

Секретар комісії О.В. Денщиков